

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate


NG-5146DM0479

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Vertreiber <i>distributor</i>	ATLAS PLAST INS. MALZ. ITH. IHR. SAN. VE TICLTD. STI. Perla Vista B-Blok D:53, TR- Beylikdüzü - Istanbul
Produktart <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Dichtmittel für herstellerseitig zusammengefügte Gewindeverbindungen in Gasgeräten und Komponenten (5146)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Anaerobes Dichtmittel für metallene Gewindeverbindungen in Gasgeräten, Gasanlagen und Wasserheizungsanlagen, nicht zulässig für die Verwendung in der Gas-Installation nach DVGW-TRGI 2018
Modell <i>model</i>	Guarri 543 Pipe Sealant
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 21-00017 vom 31.08.2021 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 751-1 (01.05.1997)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	31.08.2026 / 24-0552-GNR

25.10.2024 Koh G-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Guarri 543 Pipe Sealant	Klasse: H	für Nennweiten > DN 10 bis DN 50

Verwendungshinweise / Bemerkungen*hints of utilization / remarks*

Nicht zulässig für: Verwendung in der Gasinstallation nach DVGW-TRGI 2018